

Ініціатор: голова облдержадміністрації
– начальник обласної військової адміністрації

ПРОЄКТ
№ 1632 ПР/01-16

Автор: департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Одинадцята сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

2023

Ужгород

№

Про затвердження проєкту округ та зони санітарної охорони водозабору «Золота Гірка» в с. Барвінок Ужгородського району Закарпатської області

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024, статті 93 Водного кодексу України, обласна рада **в и р і ш и л а:**

1. Затвердити проєкт округ та зони санітарної охорони водозабору «Золота Гірка» в с. Барвінок Ужгородського району Закарпатської області.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної ради і постійну комісію обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів.

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

Обґрунтування

Мета отримання рішення обласної ради:

ТОВ „Золота Гірка” подало на затвердження „Проект округ та зони санітарної охорони водозабору „Золота Гірка” в с. Барвінок Ужгородського району Закарпатської області”. Товариство видобуває питні та мінеральні підземні води з метою забезпечення власних виробничих та господарсько-питних потреб. Основна мета зон санітарної охорони – охорона джерела водопостачання від забруднення.

Дані про родовище:

Золотогірське родовище розташоване на відстані 8 км в південно-східному напрямі від центру м. Ужгород Закарпатської області біля с. Барвінок.

Водозабір складається з двох експлуатаційних свердловин № 9-У (для господарсько-питного водопостачання) та № 1-3Г (термальні води, для виробничо-технічного водопостачання).

У 2023 році підприємство одержало спеціальний дозвіл № 6670 від 24.01.2023, згідно з яким експлуатаційні запаси по свердловині 1-3Г затверджені в кількості 450 м³/добу (протокол ДКЗ України № 5422 від 17.12.2021). Продуктивність свердловини № 1-3Г становить 30 м³/год, а свердловини 9-У становить 5м³/год. Експлуатація водозабору відбувається на підставі дозволу на спеціальне водокористування № 2/3К/49д-21 від 05.01.2021, згідно з яким нормативно-розрахункова потреба підприємства у воді становить 732,082 м³/добу, що становить 105,799 тис.м³/рік.

Свердловина № 1-3Г (лікувальні мінеральні теплоенергетичні підземні води):

- перший пояс ЗСО – має форму квадрата з розмірами сторін 32,0х30,0х30,0х36,0 м;
- другий пояс ЗСО – має форму квадрата, центр якого розміщений в усті свердловини з розмірами сторін 200м та площею 4,0 га.

Свердловина № 9-У (для господарсько-питного водопостачання):

- перший пояс ЗСО – має форму круга радіусом 15м, площею 0,07 га;
- другий пояс ЗСО – має форму квадрата, центр якого розміщений в усті свердловини з розмірами сторін 132м, площею 1,7 га.

Розміри третього поясу ЗСО для обох свердловин накладаються та є спільними і мають вигляд 14 кутньої кругової ділянки з максимальними розмірами 1380,0 х 1425,0 м. Максимальна відстань від свердловини №1-3Г – 690,0 м, а відстань від свердловини № 9-У – 470 м.

Отримані погодження від:

-Державної служби геології та надр України (лист від 11.08.2023 № 4614/05-1/2-23);

-Державне агентство водних ресурсів України (лист від.03.07.2023 № 3179/5/4/11-23);

-Закарпатська обласна військова адміністрація (лист від 08.08.2023 № 8467/06-24).

-Головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області (лист від 10.08.2023 № 3351)

**Директор департаменту
екології та природних ресурсів**

Ю. ШПОНТАК